

TESTSETT VISOCOLOR

FOR

ANALYSE AV VANN FRA DAMP- OG HETTVANNSANLEGG

3.13 Rev 1

Fyllprøverøret med vannprøven til 5 ml.

Tilsett indikator og bland godt.

Tilsett titreringsløsning.

...inntil indikatoren skifter farge.
Tell dråpene: 1 dråpe = 1 måleenhet

Visocolor ECO

Visocolor testsett leveres for en rekke analyseoppgaver i forbindelse med anlegg for energiproduksjon. Alle testsettene er pakket i en kompakt boks. Ved hjelp av illustrasjoner som viser metoden skritt for skritt, er analysearbeidet svært enkelt å lære. Etterfylling av reagenser (refill) er det behov for, 1–2 ganger pr år.

Type testsett	Måleområde
Hardhet H2	0,05 – 2,0 °dH
Hardhet H20	0,5 – 20 °dH
Karbonatalkalitet C20	0,5 – 20 °dH
Fosfatoverskudd alfa	2 – 20 mg/liter PO ₄
Sulfitoverskudd ECO	2 – 100 mg/liter SO ₃
DEHA (Diethylhydroxylamine)	0,05 – 1,0 mg/liter
Jern	0,01 – 0,2 mg/liter
Mangan	0,03-0,5 mg/liter
Klorid	5-500 mg/liter

I tillegg til dette finnes det en rekke testsett for andre stoffer. Be om forslag.

4. jan. 2018